


1. Unieke identificatiecode van het producttype:	PASSAGE
2. Beoogd(e) gebruik(en):	Rookbeheersingsluis voor gebruik in rook- en warmteafvoersystemen in multi-compartment toepassingen aan brandtemperaturen, of in single-compartment toepassingen.
3. Fabrikant:	Rf-Technologies NV, Lange Ambachtstraat 40, B-9860 Oosterzele
4. Systeem voor de beoordeling en verificatie van de prestatiebestendigheid:	Systeem 1
5. Geharmoniseerde norm / Europees beoordelingsdocument; aangemelde instantie(s) / Europese technische beoordeling, technische beoordelingsinstantie, aangemelde instantie(s); certificaat van prestatiebestendigheid:	EN 12101-8:2011, Efectis met identificatienummer 1812; Efectis_1812-CPR-1752
6. Aangegeven prestatie(s) volgens EN 12101-8:2011	(Brandweerstand volgens EN 1366-10 en classificatie volgens EN 13501-4)

Essentiële kenmerken					Prestaties	
Gamma	Product	Schachttype	Kanaal	Installatie	Classificatie	
300x300 mm ≤ PASSAGE ≤ 450x600 mm; 500x300 mm ≤ PASSAGE ≤ 1100x900 mm	Passage 60	Verticaal / horizontaal kanaal	Promatect L500 ≥ 30 mm	1	EI 60 (v <sub>ed</sub> h <sub>od</sub> i ↔ o) S 1000 C300 AA multi	
			Geotec ≥ 30 mm	1		
	Passage 120	Verticaal / horizontaal kanaal	Metselwerk, betonblokken, beton ≥ 100 mm	1	EI 60 (v <sub>ed</sub> i ↔ o) S 1000 C300 AA multi	
			Promatect L500 ≥ 50 mm	1		
		Verticaal kanaal	Geotec ≥ 45 mm	1	EI 120 (v <sub>ed</sub> h <sub>od</sub> i ↔ o) S 1000 C300 AA multi	
		Verticaal kanaal	Metselwerk, betonblokken, beton ≥ 100 mm	1		

1 Installatiemethode: op schacht gemonteerd  
0/90°/180°/270°



Nominale activeringscondities/gevoeligheid:	Geslaagd - automatische activatie
Reactievertraging (reactietijd): sluitingstijd	Geslaagd - automatische activatie
Operationele betrouwbaarheid: cyclische bewegingen	300 cycli (zonder tegengewicht)
Duurzaamheid van de reactievertraging:	Geslaagd
Duurzaamheid van operationele betrouwbaarheid:	Geslaagd
Goedgekeurd toebehoren	EASY-KAP PA inbouwkader; met rooster
Hoge bedrijfstemperatuur (HOT 400/30):	NPD (geen prestatie bepaald)

De prestaties van het hierboven omschreven product zijn conform de aangegeven prestaties. Deze prestatieverklaring wordt in overeenstemming met Verordening (EU) nr. 305/2011 onder de exclusieve verantwoordelijkheid van de hierboven vermelde fabrikant verstrekt.

Ondertekend voor en namens de fabrikant door:  
Mathieu Steenland, Technical Manager

Oosterzele, 04/2021

